

3101_019_04 Svobodka

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Doplňující údaje a technické poznámky obce Myštice
- Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výustí obecní kanalizace

Obec Svobodka je místní částí obce Myštice a nachází se 2,5 km severovýchodně od této obce. Počet trvale bydlících obyvatel je 34. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 9. Počet rekreačních chalup je v obci 11. Počet rekreantů v obci je cca 30.

Vodovod

V sídle Svobodka není vybudován vodovod. Trvale i přechodně bydlící obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou především z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody je vyhovující pouze z části (bakteriologie).

V osadě je umístěna požární nádrž.

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu pitné vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Kanalizace

V osadě je vybudován kanalizační sběrač po obou stranách komunikace Blatná – Mirovice.

Sběrač je společný pro dešťovou vodu i vodu splaškovou z napojených septiků. Kanalizační sběrače jsou napojeny do silničních příkopů pod obcí, odtok silničním příkopem do Mlýnského potoka.

Obec Svobodka má rozhodnutí o vypouštění odpadních vod do vod povrchových, z kanalizace v obci Myštice, v části Svobodka, z výusti č. 1 do drobného vodního toku, č.h.p. 1-08-04-027-06, s platností do 31.12. 2010.

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2012 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Blatná.

Dalším řešením likvidace odpadních vod by mohla být varianta uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny (např. ČOV s biokontaktory, eventuálně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr). Při navrhování a umisťování domovních mikročistíren je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány. Odtok z mikročistíren bude zaústěn do stávající kanalizace a dále do povrchových vod (Ostrovský potok).