

3102_017_04 Radomilice

Podklady

- Nebyl dodán Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Radomilice (395.00 - 405.00 m n.m.) je místní částí obce Dříteň a nachází cca 7 km západně od ní. V obci je trvale hlášeno 65 obyvatel.

Vodovod

Obec Radomilice je napojena na vodárenskou soustavu a zásobována z vodovodu, který byl v obci vybudován v r. 2000. Je napojena na vodojem Záblatí 100 m³ (432.00/429.00).

Zdrojem požární vody je návesní rybník, případně Radomilický rybník západně od obce.

Provozovatelem vodovodu v obci je ČEVAK a.s., jeho vlastníkem je obec Dříteň.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Kromě běžné údržby a oprav se neuvažuje s žádnou významnou investicí.

Kanalizace

Obec nemá splaškovou kanalizaci. Obyvatelé řeší likvidaci odpadních vod předčištěním v septicích.

Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci o celkové délce cca 1 100 m, na kterou jsou některé ze septiků napojeny. Kanalizace odvádí předčištěné odpadní vody do Strpovského potoka.

Odpadní vody od ostatních obyvatel jsou po předčištění v septicích odváděny přímo do recipientu nebo jsou vsakovány pomocí drénů.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat v obci čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nutné zajistit v obci rekonstrukci všech stávajících septiků na akumulární jímky případně výstavbu nových akumulárních jímek pro zachycování odpadních vod.

V cílovém roce 2010 se předpokládá, že veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod Sedlec.