

3102_029_00 Hrdějovice

Podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Hrdějovice (385.00 - 436.00 m n.m.) se nachází cca 5 km severně od města České Budějovice. V obci je trvale hlášeno 1 434 obyvatel.

Vodovod

Obec Hrdějovice je napojena na vodovodní síť Č.Budějovice (vodojem Hosín 400 m³ 457.00/452.00) - I.tl.pásmo a vodovod Hosín – Těšín - Borek z vodojemu Těšín 800 m³ (473.00/468.00) - II.tl.pásmo.

Zásobní řad z VDJ Těšín je z LT 200 v délce 890 m, rozvodné řady jsou LT, IPE a azbestocementu. V obci je 444 vodovodních přípojek.

V obci není přírodní zdroj požární vody.
Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Je nutná výměna rozvodných řadů z azbestocementu v délkách 1 332 m DN 150, 936 m DN 100, 397 m DN 125 a 126 m DN 80.

Na katastru obce se plánuje vybudovat nový vodní zdroj. Tento je součástí krajské vrstvy a bude sloužit mimo trvalého provozu i pro náhradní zásobování města České Budějovice.

Kanalizace

Obec Hrdějovice je odkanalizovaná jednotnou stokovou sítí v délce 5 km o profilech od DN 300 - 800 mm, která se napojuje do sběrače „H“, který odvádí odpadní vody z Hrdějovic, Borku a Úsilného na přítok do ČOV Č. Budějovice. Dešťové vody z jednotné kanalizace jsou vypouštěny do místních vodotečí, které jsou přítoky Vltavy. Zčásti obec k odvedení dešťových vod využívá systému příkopů, struh a propustků.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.

V obci se počítá s rozšířením kanalizační sítě o 1,8 km DN 400 mm. Vzhledem ke stáří stok předpokládáme jejich postupnou rekonstrukci do roku 2050.