

3102_030_00 Hůry**Podklady**

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997

Obec Hůry (462.00 – 514.00) se nachází cca 7 km severovýchodně od města České Budějovice. V obci je trvale hlášeno 418 obyvatel.

Vodovod

Obec Hůry je napojena na vodovod Úsilné – Lišov - Hůry z vodojemu Hůry 300 m³ (529.00/525.00) a vodovodní síť Rudolfov (vodojem Rudolfov II 250 m³ 545.00/542.00).

Zdrojem požární vody jsou dva návesní rybníky.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s. vlastníkem je JVS a.s.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. V oblasti plánované zástavby je navržena výstavba vodovodních řadů v délce cca 350 m DN 150 a DN 100 ve východní části obce. V části „Na Hlínách“ bude po výstavbě nového vodovodu zrušen stávající řad DN 150 v délce cca 200 m.

V západní části obce je navržen vodovodní řad v oblasti nové výstavby v délce cca 1000 m DN 100 a 80. V budoucnu se předpokládá rekonstrukce VDJ.

Dále se plánuje zrušení původního ocelového potrubí DN 2“.

Kanalizace

Obec má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 90 % obyvatel. Je vybudována převážně z betonových trub DN 300 a DN 400 v celkové délce 5,9 km, v různých časových údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám.

Odpadní vody od 10 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

V roce 2002 bylo provedeno napojení obce na ČOV České Budějovice.

Napojení je provedeno sběračem R1 a R. Sběrač R1 odvádí odpadní vody z Hůr do sběrače R, odkud jsou odváděny odpadní vody společně z Adamova, Rudolfova a Hůr.

Využita je stávající jednotná kanalizace, která je po odlehčení napojena na sběrač R1.

Množství a znečištění odváděných odpadních vod :

Q_{24}	=	60 m ³ /den
BSK_5	=	24 kg/den
EO	=	400

Dešťové vody z odlehčovací komory jsou odvedeny do potoka Čertík.

Provozovatelem kanalizace v obci je VaK J. Čechy a.s.

Výhledově je navrhováno rozšíření kanalizace do neodkanalizovaných částí obce a do oblastí nové zástavby v celkovém rozsahu cca 3 000 m DN 300-400. Dále se plánuje provedení optické kontroly kanalizace a následně obnova původní kanalizace.