

**3107\_011\_06 Lašovice****podklady**

- Nebyl obdržán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Návrh Územního plánu, červen 2001, autor Projektový ateliér AD s.r.o., Ing. Arch. Daněk, Husova 4, České Budějovice

Lašovice (527 – 547 m n.m.) - místní část obce Kovářov se nachází cca 4,5 km severozápadně od obce Kovářov. V obci je trvale hlášeno 59 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

**vodovod**

Osada Lašovice je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu ve správě obce Kovářov (s VaK JČ je uzavřena smlouva o činnostech). Počet obyvatel připojených na vodovod nebyl zjištěn.

Zdrojem vodovodu jsou tři studny a jeden vrt východně od Lašovic v prostoru Lašovičky o celkové vydatnosti 2,8 l/s. Kvalita vody vyhovuje požadavkům Vyhlášky 376/2000Sb. bez úpravy, provádí se pouze chlorace. Ze zdrojů je voda čerpána do zemního vodojemu 250m<sup>3</sup> severovýchodně od Lašovic. Z vodojemu jsou vedeny samostatné gravitační zásobní řady pro Lašovice a další osady. Vlastní rozvodná síť je z IPE 90.

Vodovod vyhovuje i jako požární.

Areál ZD je zásobován z vlastního vyhovujícího zdroje jihovýchodně od areálu.

Provozovatelem vodovodu je obec Kovářov.

\*\*\*\*\*

Zásobování osady Lašovice pitnou vodou vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachováno. Vydatnost zdrojů, velikost vodojemu i tlakové poměry ve spotřebišti jsou dostačující. Kvalita vody odpovídá požadavkům Vyhlášky 376/2000Sb. Hlavní profily potrubí vyhovují. Doporučuje se zokruhování vodovodní sítě v osadě. Okolo zdrojů je potřeba vyhlásit ochranná pásma.

**kanalizace**

Osada Lašovice má vybudovanou jednotnou kanalizaci ve správě obce Kovářov. Počet obyvatel připojených na kanalizaci nebyl zjištěn.

Kanalizace byla vybudována v roce 1957 a je vyrobena převážně z betonových trub DN 400. Je vyústěna jednou výustí jižně pod obcí do zatrubněné meliorační kostry s odtokem do Žebrákovského potoka.

Hlavními odpadními vodami obce jsou splaškové vody z domácností a občanské vybavenosti, které jsou předčišťovány v septicích s odtokem do výše uvedené kanalizace.

\*\*\*\*\*

V osadě Lašovice se předpokládá dobudovat kanalizaci v rámci navrhované zástavby a k doposud neodkanalizovaným objektům. Takto svedené odpadní vody budou čištěny centrálně na navrhované ČOV jižně pod osadou. Před čistírnou bude vybudována odlehčovací komora. Čistírnu odpadních vod je možno řešit např. jako biologickou dočišťovací nádrž s mechanickým předčištěním.