

3109_004_01 Beneda

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Obec Beneda je místní částí obce Bušanovice a nachází se 2 km západně od této obce. V obci je trvale hlášeno 11 obyvatel.

Vodovod

V obci Beneda není vybudovaný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni z vlastních studní.

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Kanalizace

V obci Beneda není vybudována kanalizace. Odpadní vody z jednotlivých domů jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a septicích, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

S ohledem na velikost této místní části je možné řešit likvidaci OV variantou uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny (např. ČOV s biokontaktory, eventuálně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr). Při navrhování a umisťování domovních mikročistíren je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.