

3112_028_00 Krátošice

podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Rozhodnutí o nakládání s vodami VH 7963/2/03-Ja, ČHP 1-07-04-036, 1-07-04-043 ze dne 18.2.2003
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Krátošice (508 - 525 m n.m.) se nacházejí cca 6,5 km jihovýchodně od města Planá nad Lužnicí. V obci je trvale hlášeno 118 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Krátošice je v současné době zásobena z domovních a obecní studně.

Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních podle informací obecního úřadu neodpovídá Vyhlášce č. 376/2000 Sb. v ukazatelích: železo, mangan, dusičnany a bakteriologie.

Obec chce výhledově vybudovat nový vodovod, který bude zásobován z místních zdrojů vytípaných hydrogeologickým průzkumem. Realizace se předpokládá do r.2010.

Vodovod je zakreslen v mapě pouze orientačně z důvodu zatím neznámého umístění zdroje.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000 Sb., bude vhodné využít individuálních úprav vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Obec Krátošice má jednotnou kanalizaci z r.1968, na kterou jsou napojeni všichni obyvatelé. Kanalizace, která je ve správě obce, byla provedena z bet. trub DN 300 a DN 400 a má celkovou délku 0,37 km. Splaškové vody jsou předčištěny v septicích s přepadem do kanalizace. U novostaveb budou budovány bezodtoké jímky s vyvážením na zemědělsky využívané pozemky.

Obec leží na místním rozvodí na svahu Čermákova vrchu a odpadní vody z kanalizace odtékají jednak Kamenitým potokem do Černovického a také Chabrovickým potokem následně do Boreckého.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se v Krátošicích vyskytují ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

Poř. Číslo	Název producenta	Charakter výroby	Počet zam.	Množ.OV m ³ /den	BSK ₅ kg/den	NL kg/den	CHSK _{Cr} kg/den	N - celk. kg/den	N - NH ₄ ⁺ kg/den	P - celk. kg/den
1	Pobočka ELK Planá n/Luž.	dřevozpracující průmysl	40	3,850	2,025	1,856	3,713	0,270	0,169	0,067
2	Jasanka s.r.o.	dřevozpracující průmysl	13	0,650	0,260	0,238	0,477	0,035	0,022	0,009

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací ve správě obce, na kterou navazují otevřené stoky.

Obec má Rozhodnutí o nakládání s vodami platné do 12/2012.

Výhledově je uvažováno s vybudováním kořenové čistírny a stabilizačních rybníků.

Obec plánuje vybudování dvou malých ČOV (každá pro cca 60 EO), umístěných v místě stávajících výustí kanalizace do Kamenitého a Chabrovického potoka.