

3112_030_00 Libějice**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Libějice (482 - 503 m n.m.) se nacházejí cca 5 km jihozápadně od města Tábor. V obci je trvale hlášeno 109 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Libějice je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve všech studních nevyhovuje Vyhlášce č. 376/2000 Sb.

Obec Libějice se nachází v oblasti možného výskytu radonu.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000 Sb., bude vhodné využít individuálních úprav vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Obec výhledově předpokládá vybudování vodovodu s napojením na řad Radimovice – Slapy.

kanalizace

Obec Libějice má v současnosti částečně vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.

Splaškové vody (50 %) jsou po předčištění v biologických septicích zaústěny do původně dešťové kanalizace. V obci je v provozu jedna domovní MČOV, na kterou je připojeno 5 % obyvatel. Zbylé splaškové vody (45 %) jsou po předčištění v septicích zaústěny do místní vodoteče.

Kanalizace je vybudovaná z betonových trub DN 400 a má celkovou délku cca 1,5 km. Jsou do ní zaústěny všechny dešťové vody. Vyústěna je do bezejmenné vodoteče vytékající z Návesního rybníka, která následně ústí do Lomského potoka. Zemědělský areál má vlastní jímky na vyvážení. Podstatné hygienické závady již byly odstraněny.

Libějice mají vypracovanou studii z Programu obnovy vesnice z 6/1996.

Provozovatelem kanalizace je obec Libějice.

Obec v současné době žádá o Povolení k vypouštění odpadních vod.

V současnosti se počítá s dobudováním kanalizace v obci Libějice a s výstavbou nové mechanicko – biologické ČOV v obci Libějice.

K odvodu odpadních vod bude využita stávající stoková síť a na ní navazující nově vybudovaná kanalizace vedoucí na nově vybudovanou ČOV. ČOV je navržena jako mechanicko-biologická typu BIOCLEANER a je navržena pro stav 150 EO.