

3112_068_05 Popovice

podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Popovice (432 - 445 m n.m.) – místní část obce Šebířov se nachází cca 2,2 km západně od obce Šebířov. V obci je trvale hlášeno 29 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Popovice je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze částečně, v období sucha je vody nedostatek. Kvalita vody ve studních není známa.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Místní část obce Šebířov – Popovice má v současnosti částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 71 % trv. bydl. obyvatel a 100 % rekreantů. Kanalizace byla provedena z betonových trub DN 300 – DN 400 v celkové délce cca 0,060 km.

Splaškové vody jsou předčištěny v septicích různých typů s přepadem vyústěným do kanalizace (71 % trv. bydl. obyvatel, 100 % rekreantů) a v septicích s přepadem vyústěným do povrchových vod (13 % obyvatel). Zbývající splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací (50 %), která je ve správě obce. Zbytek dešťových vod (50 %) je odváděn systémem příkopů, struh a propustků. Dešťová kanalizace je vyústěna do místní vodoteče.

Tato místní část má Rozhodnutí o nakládání s vodami platné do 31.12.2004.

S ohledem na velikost místní části Popovice není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Šebířov.