

3113_007_01 Nesměň**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Nesměň (524.00 - 556.00 m n.m.) je místní částí obce Ločenice a nachází se cca 2 km jihovýchodně od ní. V obci je trvale hlášeno 113 obyvatel.

Vodovod

Obec Nesměň je zásobována ze skupinového vodovodu Besednice - Nesměň – Něchov - Todně. Zdrojem vody je skupinový vodovod a studna a vrt o celkové kapacitě 1,5 l/s, odkud je voda čerpána do věžového VDJ Nesměň 75 m³ (580.00/576.00 m.n.m.). Do spotřebiště je voda dopravována gravitačně. Z VDJ Nesměň je dále voda přiváděna do věžového VDJ Něchov, z kterého je zásobena obec Něchov

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Bude však ve výhledu nutná postupná rekonstrukce stávajících řadů.
Z důvodu eliminace dusičnanů se plánuje zhotovení nového vodního zdroje.

Kanalizace

Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 100 obyvatel. Je vybudována převážně z betonových trub DN 500 v celkové délce 1,0 km, v různých časových údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám.

Kanalizace je zaústěna do Besednického potoka..

Odpadní vody od 18 obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Dešťová kanalizace odvádí vody do recipientu.

Ve výhledu bude v obci vybudovaná nová kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody budou svedeny potrubím z PVC DN 300 o celkové délce cca 1,2 km do nové ČOV Nesměň, umístěné na východě obce. Kapacita nové ČOV bude 150 EO.