

3113_013_05 Záluží**Podklady**

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Osada Záluží (578.00 - 600.00 m n.m.) je místní částí obce Slavče a nachází se cca 0,5 km jižně od ní. V obci je trvale hlášeno 7 obyvatel.

Vodovod

V obci Záluží je vybudován vodovod. Zdrojem vody je prameniště Kohout, které má vydatnost 5 l/s. Surová voda z prameniště natéká do VDJ Kohout 60 m³ (624.00/620.00 m.n.m.). Odtud je voda dopravována gravitačně do spotřebiště .

Zdroj pitné vody je kvalitní, a proto bude využíván i ve výhledu. V současnosti je celý vodovod ve špatném technickém stavu. Bude nutná jeho celková rekonstrukce (prameniště, VDJ i potrubí). Do výhledu je třeba rozšířit stávající VDJ o 1 komoru o objemu 60 m³, protože z prameniště Kohout bude zásobena i obec Čížkrajice a její místní části.

Kanalizace

Odpadní vody od všech obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhuje se řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících akumulčních jímek s odvozem na ČOV Trhové Sviny.

Variantně je možné řešit likvidaci OV v domovních mikročistírnách (např. ČOV s biokontakty, eventuálně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr).