

**3113\_015\_06 Něchov****Podklady**

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.
- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Studie kanalizace z roku 1995

Obec Něchov (519.00 - 542.00) je místní částí města Trhové Sviny a nachází se cca 5 km západně od něj. V obci je trvale hlášeno 105 obyvatel.

**Vodovod**

Obec Něchov je zásobována z vodovodu Nesměň-Něchov. Zdrojem vody je studna a vrt o celkové kapacitě 1,5 l/s. Odtud je voda čerpána do věžového vodojemu Nesměň 75 m<sup>3</sup> (580,00/576,00). Z něj je dále voda gravitačně přiváděna do věžového vodojemu Něchov 85 m<sup>3</sup> (564.44/561,44). Z tohoto VDJ je voda dopravována gravitačně do spotřebišť.

\*\*\*\*\*

Do výhledu se doporučuje prověření skutečného technického stavu vodovodní sítě v obci a její obnovu.

**Kanalizace**

Obec Něchov má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 50 % obyvatel. Je vybudována převážně z betonových trub, v různých časových údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám.

Kanalizace je zaústěna do potoka od Něchova a do místní bezejmenné vodoteče. Kanalizace je provedena z trub DN 200 mm (0,3 km) a DN 300 mm (1,2 km).

Odpadní vody od 50 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Dešťová kanalizace odvádí vody do recipientu.

\*\*\*\*\*

Ve výhledu bude v obci vybudovaná nová kanalizace. Odpadní vody z obce budou svedeny novými řady z PVC DN 300 v celkové délce cca 1,3 km do nové ČOV, umístěné na severu obce. ČOV bude mít kapacitu 250 EO a budou do ní svedeny i odpadní vody z obce Todně.