

3113_015_11 Todně**Podklady**

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.
- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Obec Todně (519.00 - 534.00) je místní částí města Trhové Sviny a nachází se cca 6 km západně od něj. V obci je trvale hlášeno 96 obyvatel.

Vodovod

Obec Todně je zásobována z vodovodu Nesměň-Něchov. Zdrojem vody je studna a vrt o celkové kapacitě 1,5 l/s. Odtud je voda čerpána do věžového vodojemu Nesměň 75 m³ (580,00/576,00 m.n.m.) a z něj voda natéká do věžového vodojemu Něchov 85 m³ (564.44/561,44 m.n.m.). Do spotřebiště je voda dopravována gravitačně.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Ve výhledu bude třeba provést rekonstrukci vodovodu.

Kanalizace

Odpadní vody od všech obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do recipientu nebo jsou vsakovány pomocí drenů. Částečně vybudovaná dešťová kanalizace DN 400 mm v délce 0,3 km, do které jsou některé ze septiků zaústěny, odvádí tyto vody do nádrže v obci.

Ostatní dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

Ve výhledu bude v obci vybudovaná nová kanalizace. Odpadní vody z obce budou svedeny novými řady z PVC DN 300 v celkové délce cca 1,0 km do nové ČOV Něchov, umístěné na jihovýchodě obce. ČOV bude mít kapacitu 250 EO a budou do ní svedeny i odpadní vody z obce Něchov.