

3104_008_04 Chvalkovice

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Osobní jednání na OÚ Dešná - slečna Šindelářová, paní Veselá

Chvalkovice (520 m.n.m) jsou místní částí obce Dešná. V místní části je trvale hlášeno 66 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna pokles počtu obyvatel z důvodu malé pracovní příležitosti.

Vodovod

Místní část Chvalkovice nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni vodou z vlastních studní. Množství vody v domovních studních je dostatečné, kvalita vody není známa.

V místní části slouží jako zdroj požární vody návesní rybník.

Navrhuje se vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části Chvalkovice, pokud bude vybudován vodovod v místní části Bělčovice a tedy i zdroj pitné vody pro místní část Bělčovice.

Zdroje pro vodovod je třeba vybudovat – provést průzkumný vrt a vrt vystrojit. Variantně je možno ověřit využití bývalých zdrojů JZD.

V blízkosti vrtů navrhujeme vybudování ČS, voda bude čerpána přívodním řadem DN 80 délky cca 850 m do navrhovaného VDJ. VDJ je navržen o objemu 30 m³, součástí VDJ je úpravny vody.

Délka navrhovaného zásobního řadu (VDJ – Bělčovice) DN 100 je cca 500 m.

Délka navrhovaného zásobního řadu DN 100 z místní části Bělčovice do Chvalkovic je cca 2,3 km, celková délka navrhovaných rozvodných řadů DN 80 je cca 300 m.

Kanalizace

Místní část Chvalkovice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do potoka.

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod.