

3105_006_05 Potočná**Podklady**

- Osobní jednání na OÚ Číměř – paní Hašková
- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Vodovod Potočná – situace (Dipl.tech Fr.Smrčka, J.Hradec)
- Protokol o zkoušce vzorku pitné vody č. 244/A (Zdravotní ústav se sídlem v Č.Budějovicích)

Potočná (570 m.n.m) je místní částí obce Číměř. V místní části je trvale hlášeno 28 obyvatel (rok 2001).

Místní část se nachází v Přírodním parku Česká Kanada.

Vodovod

Místní část Potočná má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Vodovod je zřízen v celé místní části. Na vodovod je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel a 100% přechodně bydlících obyvatel.

Zdrojem vody jsou dvě studny S1, S2 situované cca 0,7 km východně od Potočné a pocházejí z roku 1981. Celková vydatnost studní je 0,9 l/s a je dostačující.

Ze zdrojů je voda vedena gravitačním přívodním řadem z IPE 90 v délce 285 m do zemního vodojemu. Vodojem o kapacitě 30 m³ pochází z roku 1981.

V objektu vodojemu je instalováno odradonovací zařízení (odradonovací věž) z roku 1996. Dále se voda se nijak neupravuje a její kvalita je dle výsledků přiloženého rozboru vyhovující. Z vodojemu je voda přivedena gravitačním zásobním řadem IPE 90 o délce 838 m do místní části Potočná.

V místní části Potočná je voda dále rozvedena dvěma rozvodnými řady z PE 90 o celkové délce 606 m. Zásobní a rozvodné řady pocházejí z roku 1981.

V místní části Potočná je celkem 29 vodovodních přípojek.

Stav vodovodu je uspokojivý, nevyžadující rekonstrukci.

Zdrojem požární vody v místní části jsou návesní rybníky a rybník v blízkosti obce.

Vodovod provozuje a vlastní obec Číměř .

Do budoucna obec Číměř neplánuje žádné významné investice do vodovodu v místní části Potočná kromě běžných oprav a údržby.

V budoucnosti se navrhuje napojení místní části Potočná na SKV – na navrhovaný propojovací řad mezi SKV Landštejn a SKV Jindřichův Hradec – Hamr.

Kanalizace

Místní část Potočná nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky a na ČOV Číměř.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Lhotského potoka.

S ohledem na velikost obce (28 obyvatel) není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod.