

## 3106\_006\_09 Rozpoutí

### Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Základní provozní údaje vodovodu sestávající z blokového schématu a technických údajů o vodovodu (VaK JČ a.s., 12/98)
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Český Krumlov – Hydroprojekt, říjen 2000

Sídlo Rozpoutí je místní částí města Kaplice. Nachází se cca 4 km severně od tohoto města. V této místní části je k trvalému pobytu hlášeno 53 obyvatel.

### Vodovod

Sídlo Rozpoutí (600,00 - 594,00 m n.m.) má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu ( uveden do provozu v roce 1980 ). Na vodovod je napojeno asi polovina trvale bydlících obyvatel osady. Ostatní nemovitosti jsou zásobovány z vlastních studní.

Osada je napojena na rozvodnou síť osady Kaplice - nádraží a to přívodním řadem z PVC DN 110 mm, délky 0,3 km. Celková délka rozvodných řadů v osadě je 0,57 km, materiál PVC DN 110 mm .

V osadě není požární nádrž.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

\*\*\*\*\*

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Vzhledem k předpokládanému nárůstu připojených obyvatel na vodovod se navrhuje rozšíření rozvodné vodovodní sítě v délce 200 m DN 80. Ke snížení ztrát ve vodovodní síti se navrhuje její postupná rekonstrukce.

### Kanalizace

Osada Rozpoutí – místní část města Kaplice, která se nachází v OP VD Římov, nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.

Splaškové vody jsou předčišťovány v septicích různých typů a kvalit s vyústěním přepadů do povrchových vod (100% obyvatel, 100% rekreatů).

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

Recipientem je místní bezejmenná vodoteč, vyústující do Jamského rybníka.

Osada Rozpoutí – místní část města Kaplice má zpracovaný ÚpnSÚ „Kaplice a sídla“ z 05/1997 s návrhem nové splaškové kanalizace a malou ČOV typu zemní filtr pro cca 100EO.

\*\*\*\*\*

V místní části Rozpoutí je uvažováno s výstavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 0,959 km, čímž bude odkanalizována celá tato místní část.

Odpadní vody budou odváděny kanalizací na zrek. čistírnu odpadních vod Kaplice - nádraží.

Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.