

3109_004_02 Dolní Nekvasovice

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Obec Dolní Nekvasovice je místní částí obce Bušanovice a nachází se 2 km jižně od této obce. V obci je trvale hlášeno 73 obyvatel a je využívána i rekreačně.

Vodovod

V obci Dolní Nekvasovice je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem jsou 3 studny a 2 vrty umístěné severně nad obcí. Z nich je voda samospádem dopravována do vodojemu 20 m³. Z vodojemu je voda přiváděna do spotřebiště řadem z IPE 90. Rozvody po obci jsou z IPE 90.

Stav vodovodu je celkem dobrý. Ve výhledu se uvažuje pouze s údržbou .

Kanalizace

V obci Dolní Nekvasovice není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody z jednotlivých domů jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a septicích, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Ve výhledu bude v obci vybudovaná nová kanalizace. Odpadní vody budou potrubím z plastových trub DN 300 dopravovány do nové ČOV D. Nekvasovice, umístěné na severu obce. Kapacita ČOV bude 150 EO. Celková délka řadů bude 1,06 km. Do ČOV budou svedeny i odpadní vody z obce Horní Nekvasovice.

Dle projektu z 01/2011 obec počítá s obnovou nefunkční části kanalizačního řadu v obci z plastových trub DN 500 v délce 203 m zaústěného do místní nádrže.