

**3109\_017\_03 Vlčí Jámy****Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Informace a mapové podklady předané obcí Lenora

Obec Vlčí Jámy je místní částí obce Lenora a nachází se 1 km západně od této obce. V obci je trvale hlášeno 29 obyvatel a je využívána i rekreačně.

**Vodovod**

V obci Vlčí Jámy je původní vodovod z 50. let. Zdrojem vody jsou zářezy. Kvalita vody je špatná a množství vody je nedostatečné.

Vodovod provozuje pan Hošna – farma s dobytkem a nepodařilo se nám sehnat dokumentaci k tomuto vodovodu.

V obci je nově vybudovaný vodovod. V roce 2006 byla provedena kolaudace stavby vodních děl – vrtané studny (hloubka 30 m), výtlačný řad PE 63 mm délky 5 m, trubní vodojem (podzemní) objemu 15 m<sup>3</sup>, přepad z VDJ PE 110 mm délky 30 m, vodovodní řad PE 90 mm délky 156 m, který je připojen na stávající vodovod PE 90 mm délky 215m. Na vodovod je napojeno 5 RD a podnik na výrobu rašeliny.

\*\*\*\*\*

Ve výhledu se počítá s pouze s případnou rekonstrukcí a rozšiřováním vodovodu. Stávající systém zásobení je vyhovující a zůstane zachován.

**Kanalizace**

Osada Vlčí Jámy nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Část objektů má zřízeny domovní septiky s přepadem do podmoků.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velkou vzdálenost od obce Lenora a velikost této místní části je možné řešit likvidaci OV variantou uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny (např. ČOV s biokontakty, eventuálně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr). Při navrhování a umisťování domovních

mikročistíren je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.