

3109_017_04 Zátoň

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Podklady předané od VaK JIŽNÍ ČECHY a.s., stř. Prachatice
- Informace a mapové podklady předané obcí Lenora

Obec Zátoň je místní částí obce Lenora a nachází se 2 km západně od této obce. V obci je trvale hlášeno 80 obyvatel a je hojně využívána k rekreačním účelům.

Vodovod

Obec Zátoň má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu , který spravuje VaK JČ a.s. - středisko Prachatice. Na vodovod jsou napojeni téměř všichni obyvatelé obce tj. cca 99%. Vodovod je gravitační a hlavním zdrojem jsou dvě studny hluboké 2 m(2,5m) s kapacitou 0,2 a 0,3 l/s. Ze studní je voda dopravována gravitačně rPE 6/4" 850 m do sběrné jímky hl. 2m a dále 2x Pozink. 2" do vodojemu. V roce 2003 byla provedena rekonstrukce vodovodu Zátoň a byl napojen nový zdroj vrt VH1. Účelem investice bylo zlepšení kvality a zásobování obce Zátoň pitnou vodou. Vrt VH1 je situován cca 450 m jihovýchodně od stávající zástavby v nivě Kaplického potoka čhp 1-06-01-022. Z vrtu HV1 vede výtlačný řad PE 63 v délce 940 m do stávajícího vodojemu.

V obci Zátoň je zřízeno 20 vodovodních přípojek cca 400 m a cca 900 m vodovodních řadů

Přívodní řady

Materiál	Profil(mm)	Délka(m)
IPE	6/4"	850
PE	63	940
Pozink	2"	50

Rozvodné řady

Materiál	Profil(mm)	Délka(m)
IPE	63	310
IPE	90	340
IPE	110	250

Ve výhledu se neuvažuje se žádnou změnou v zásobování pitnou vodou.

Kanalizace

Osada Zátoň nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Část objektů má zřízeny domovní septiky s přepadem do podmoků.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

Obec Zátoň se nachází v ochranném pásmu. Ve výhledu bude v obci vybudovaná nová kanalizace, která bude zaústěna do nové ČOV o kapacitě 250 EO. ČOV bude umístěna na jihu obce. Nové řady budou z PVC DN 300 o celkové délce 1,153 km.