

3109_018_02 Horní Chrášťany

Podklady

- Podklady zaslala 1. JVS, a.s. České Budějovice

Obec Horní Chrášťany je místní částí obce Lhenice a nachází se 3,5 km východně od této obce. V obci je trvale hlášeno 70 obyvatel.

Vodovod

V obci Horní Chrášťany je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody je studna Horní Chrášťany s maximální vydatností 0,2 l/s z roku 1957. Voda je dále čerpána do zemního vodojemu Horní Chrášťany o objemu 30 m³.

Rozvodné řady jsou vyrobeny z IPE 90 a rPE 32 o celkové délce 377 m a z LT 80 o délce 136 m.

Na vodovod je napojeno 33 ks přípojek s celkovou délkou 350 m.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

Systém zásobení pitnou vodou bude zachován. V obci se navrhuje rekonstrukce a prodloužení stávajícího vodovodu v celkové délce 775 m. Rekonstrukce bude provedena prakticky v celé délce vodovodu v zastavěné části obce. Projektová dokumentace je zpracována, územní rozhodnutí pro stavbu je vydáno.

Kanalizace

V obci Horní Chrášťany není vybudovaná kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody z jednotlivých domů jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a septicích, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Ve výhledu bude v obci vybudovaná kanalizace. Odpadní vody budou svedeny řady z PVC DN 300 v celkové délce 2,114 km do nové kanalizace v obci Dolní Chrášťany. Odtud budou dopravovány do nové ČOV D. Chrášťany o kapacitě 150 EO. Tato ČOV je umístěna na severu obce a bude sloužit pro obě obce.

Variantně se navrhuje vybudování kanalizace v celkové délce 858 m, kanalizace je svedena na centrální ČOV Horní Chrášťany. Projektová dokumentace k tomuto záměru je již zpracována a je vydáno územní rozhodnutí.