

3110_022_00 Tučapy

podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu obce Tučapy OŽP 11 002/2/06-Žd , ČHP 1-07-04-035 ze dne 29.12.2006
- Rozhodnutí o nakládání s vodami s platností do 12/2015 pro ČOV Tučapy a do 12/2010 pro volné výústě V5V6.

Tučapy (438 - 464 m n.m.) se nacházejí cca 8 km severovýchodně od města Soběslav. V obci je trvale hlášeno 606 obyvatel (rok 2006). Obec do budoucna předpokládá nárůst počtu obyvatel.

vodovod

Obec Tučapy je z velké části zásobena vodou z vodovodu (cca 90%).

Zbytek obyvatel je zásoben z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze z části. Kvalita vody ve studních nevyhovuje Vyhlášce 376/2000Sb. z hlediska výskytu železa.

Zdrojem vody pro vodovod jsou tři jímací zářezy posílené vrtem ZD s celkovou kapacitou 1,25 l/s. Voda ze zářezů natéká gravitačně do vodojemu 60 m³ (466,50/464,00 m n.m.). Z vrtu ZD je do vodojemu voda čerpána. Spotřebišť je zásobováno gravitačně.

Nově využívaný vrt JVS je umístěný vedle vrtu ZD.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK, a.s..

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.

Obec uvažuje s postupným rozšiřováním vodovodu dle územního plánu. Dále se doporučuje výměna stávajícího azbestocementového přívodního řadu. Je uvažováno s výstavbou ATS v prostorách stávajícího VDJ pro II. tlakové pásmo (nová zástavba).

kanalizace

Do jižního kraje obce Tučapy zasahuje pásmo hygienické ochrany I. stupně (prameniště – OP Tučapy)

V současné době je řešeno odkanalizování a čištění odpadních vod z obce Tučapy, tak aby bylo vyhovující a splňovalo veškeré požadavky na jejich odvádění a zneškodnění.

V první etapě bylo vyřešeno odvádění odpadních vod z převážné části obce Tučapy (centrum a část Na Hájkách) na nově vybudovanou centrální čistírnu odpadních vod typu BIO CLENER BC 2 x 250 . Bylo využito stávající kanalizační sítě (povodí stok B – C) , která byla postupně zaústěna do hlavní nově vybudované kanalizační stoky A, která je vybudovaná v údolní nivě Černovického potoka souběžně s místní vodotečí. V místě původní volné výusti V1 bylo vybudováno odlehčení dešťových vod do Černovického potoka.

Obec má schválený kanalizační řád s platností do 31.12.2015. Obec má Rozhodnutí o nakládání s vodami s platností do 12/2015 pro ČOV Tučapy a do 12/2010 pro volné výústě V5V6.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.

Další rozvoj kanalizace předpokládá obec v souladu s územním plánem.