

3111_003_02 Koječín

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
- Mapové podklady
- „Návrh územního plánu obce Čepřovice z roku 2000“
- Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výustí obecní kanalizace ŽP/4513/I-2265/97-Mhr, povolení do 31.12.2010 (2008)

Obec Koječín se nachází jihovýchodně od obce Čepřovice a Jiřetice. První písemná zpráva o Koječíně je stejně jako u Čepřovic z roku 1315. Obec je také jako sousední obce tvořena většinou původními zemědělskými usedlostmi. Ty jsou uspořádány podél silnice Volyně – Bavorov, která prochází přímo středem obce od severu k jihu a stavení tvoří velmi úzké vjezdy do obce. Počet trvale bydlících obyvatel je 39. Počet domů pro trvale bydlící je 10. Počet chalup určených k rekreaci je 9. Počet rekreantů v chalupách je 18.

Vodovod

V obci Koječín není v současné době vodovod. Zásobování vodou je z domovních studní. Se zřízením vodovodu se nepočítá.

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu pitné vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Kanalizace

V obci jsou vybudované dvě větve jednotné kanalizace. Správce kanalizace je obec Čepřovice. Obecní kanalizace odvádí jednak splaškové vody z domácností, povrchové vody a vody z rybníků v obci. Kanalizace je provedena z betonových trub DN 300 – 400 mm.

Výusti kanalizace jsou zaústěny do zatrubněného melioračního kanálu, který je veden jižním směrem od obce a ústí do Dubského potoka. Přibližně 300m pod obcí jsou na tomto

kanálu vybudovány dva malé rybníčky ZOD Předslavice, které plní také funkci biologickou a slouží k dočištění a k zachycení vod.

Předčištění domů před napojením do kanalizace je v septikách z 20%, ostatní domy jsou napojeny přímo do kanalizace.

V osadě Koječín se počítá s dostavbou stávající kanalizace k doposud nenapojeným objektům (stávající kanalizace bude ponechána a využita) a s výstavbou nové kanalizace v rámci navrhované zástavby. Zároveň se počítá s výstavbou centrální ČOV vč. pásma ochrany prostředí.

Variantním řešením by bylo zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod, případně intenzifikaci stávajících jímek na domovní mikročistírny.