

3111_009_00 Dřešín**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
- Mapové podklady
- Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výustí obecní kanalizace ŽP/1119/I-2194/97-MHr, platnost do 31.12.2008

Malá obec s minimálním zdrojem pracovních příležitostí, průměrný věk cca 40 let. V ÚP je počítáno s nárůstem obyvatel díky plánované nové výstavbě a vytvoření pracovních příležitostí spojených s rozvojem cestovního ruchu. S výrazným rozšířením průmyslové, nebo zemědělské výroby se nepočítá. Počet trvale bydlících obyvatel v obci je 155. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 32. Počet rekreačních chalup a chat je v obci 63. Rekreatů je v obci okolo 189.

Vodovod

V obci je vybudován vodovod ve správě obce. V roce 2004 má být dokončena stavba nového (zrekonstruovaného) vodovodu. Dokumentace je k dispozici na obecním úřadě.

Jako zdroj pitné vody slouží dva vrty (D1,D2), nacházející se severně od obce. Studna (S1) byla odstavena. Pro zadržení vody slouží vodojem o objemu 100 m³. Na přívodním řadu do VDJ se nachází 1 ČS.

V obci se nachází malý rybník. Za obcí u chatové osady se nachází požární nádrž.

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávajícího (nového 2004) vodovodu a s posílením vodního zdroje o jeden vrt v blízkosti vodojemu.

Kanalizace

Jednotná kanalizační síť je ve správě obce. Stav kanalizace je ve špatném technickém stavu. Část kanalizační sítě je starší a stavebně nevyhovující, je nutné provést rekonstrukci. Kanalizace ústí do Peklovského potoka.

Částečná kanalizační síť jednotného systému bez ČOV. U dvou bytových domů je pro čištění odpadních vod využita společná malá domovní ČOV mechanicko – biologického typu. Splaškové vody z ostatní zástavby jsou jímány pouze provizorně, pomocí septiků a žump.

Pro výhledové čištění odpadních vod jsou výhledově uvažovány tři varianty řešení.

Navrhuje se vybudování společné ČOV na 400 EO pro obce Dřešín, Dřešínek a Hořejšice dle projektové dokumentace. Ve výhledu bude stávající kanalizace zrekonstruována a doplněna o nové stoky. Odpadní vody budou gravitačně svedeny do nové ČOV. Celková délka nových kanalizačních řadů bude v obci Dřešín cca 0,542 km, v obci Dřešínek cca 0,841 km a v obci Hořejšice cca 0,211 km. Odpad z ČOV bude vyústěn do potoka Peklov.

Druhou variantou čištění odpadních vod je vybudování 2 – 3 menších společných ČOV.

Třetí varianta spočívá v intenzifikaci stávajících jímek (septiků) na domovní mikročistírny či jiná odpovídající zařízení provozně úspornějšího typu.