

A. NÁZEV OBCE

Kváskovice	
Kód části obce PRVKÚK	3111_023_00
Název obce	Kváskovice
Kód ČISOB	536750
Číslo ORP	3111
Název ORP	Strakonice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Kváskovice se nachází 11 km jihovýchodně od města Strakonice v nadmořské výšce 491,00 – 474,00 m n.m. Počet trvale bydlících obyvatel v obci je 117. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 25. Počet rekreačních chalup a chat je v obci 18. Počet rekreantů je v obci okolo cca 60 (odhad).

B.2 Demografický vývoj

Kváskovice					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	118	117	120	110	110
přechodně bydlící/rekreanti	60	60	60	50	40
celkem	178	177	180	160	150

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – podzemní voda (napojení na obec Skály – vrt)

C.1 Stávající stav

V obci je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Kvalita a množství vody v domovních a obecních studnách je různá podle lokalit umístění. Lze předpokládat, že voda z těchto zdrojů bude hygienicky nevyhovující a kapacitně nedostatečná.

V roce 2018 byl v obci vybudován vodovod, který je napojen na vodovodní síť obce Skály.

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Kváskovice.

C.2 Návrhový stav

Dále bude probíhat postupná obnova vodovodních řadů a objektů.

Výhled

Po vybudování vodovodu se dále uvažuje s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – dovoz cisternou

Užitková voda – vodní nádrže, vodní tok

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

V obci je vybudována jednotná kanalizace, která ústí do Cehnického potoka. Kanalizace je z betonových trub DN 300 – 500. Veškeré odpadní vody jsou čištěny individuálně a poté odváděny jednotnou kanalizací.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Kváskovice.

D.2 Návrhový stav

Navrhuje se vybudování ČOV Kváskovice na 200 EO s možností připojení od obce Radějovice. Odpadní vody budou na novou ČOV svedeny gravitačně. Po ověření technického stavu stávající kanalizace bude posouzeno odvádění odpadních vod jednotnou či oddílnou kanalizací. Délka nových kanalizačních řadů v obci se předpokládá cca 0,244 km při využití stávající kanalizace), Celková délka nově budované kanalizace v obci bude upřesněna po ověření technického stavu stávající kanalizace.

Recipientem bude Cehnický potok.

Délka nové splaškové kanalizace pro obec Radějovice by byla cca 1,402 km (za předpokladu využití stávající kanalizace) nebo cca 2,606 km (za předpokladu vybudování nové oddílné kanalizace).

Výhled

Po vybudování kanalizace a ČOV se dále uvažuje s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba).