

## 3113\_005\_06 Šalmanovice

### Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.
- Doplnění ČEVAK a.s.

Obec Šalmanovice (472.00 - 482.50 m n.m.) je místní částí obce Jílovce a nachází se cca 4 km jihovýchodně od ní. V obci je trvale hlášeno 109 obyvatel.

### Vodovod

Obec Šalmanovice je napojena na vodovod pro veřejnou potřebu. Voda z vrtu o vydatnosti 3 l/s natéká do úpravny vody Šalmanovice a odtud je čerpána do věžového vodojemu 100 m<sup>3</sup> (503.80/500.55 m.n.m.). Do spotřebiště je voda dopravována gravitačně. Z tohoto vodovodu jsou dále zásobeny i obce Nepomuk a Jiterní Ves.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

\*\*\*\*\*

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Navrhuje se postupná obnova vodovodní sítě, včetně objektů, případně její rozšíření a vybudování nového vodního zdroje.

### Kanalizace

Obec se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev a v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.

Odpadní vody od všech obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV.

\*\*\*\*\*

Ve výhledu bude v obci Šalmanovice vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody budou svedeny kanalizačním potrubím do nové ČOV Šalmanovice, která bude umístěna severovýchodně od obce. Kapacita ČOV bude 150 EO.