

**3114\_014\_00 Majdalena****Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Podklady VaK J. Čechy a.s.

Obec Majdalena (440 m.n.m) se nachází 8 km jihovýchodně od Třeboně, rozkládá se oboustranně podél mezinárodní silnice E49 v délce cca 2km. V blízkosti se nachází řeka Lužnice, na západní straně pak Zlatá stoka. V obci je trvale hlášeno 496 obyvatel (rok 2010). Obec předpokládá do budoucna pokles počtu obyvatel. Celá oblast spadá do CHKO Třeboňsko.

**Vodovod**

Zásobování pitnou vodou obce Majdalena je provedeno napojením obce na skupinový vodovod Pleše – J.Hradec - Hamr. Na vodovod pro veřejnou potřebu je napojeno cca 85 % obytných domů. Zásobených obyvatel je v obci 470 (95%).

Celková vodovodní síť, vč. příváděcího řadu z SKV je dlouhá cca 7,15km a byla vybudována postupně.

Vodovodních přípojek je v obci 188 o délce cca 2,8 km. V obci nejsou průmyslové ani významnější zemědělské podniky.

V letech 2004-2005 byl obnoven přívodní řad pro Majdalenu z ÚV Hamr.

Zdrojem požární vody v obci jsou přilehlé vodoteče.

Vlastníkem přívodního řadu i rozvodu po obci je DSO Vodovod Hamr. Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

\*\*\*\*\*

Systém zásobování pitnou vodou se nebude zásadně měnit ani v budoucnosti. Kromě běžné údržby a oprav se neuvažuje s žádnou významnou investicí.

**Kanalizace**

Obec Majdalena má v současnosti vybudovaný nový systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Nově (2012) je vybudována tlaková kanalizace a mechanicko-biologická ČOV, kanalizace dl. 12,157km (z toho 7,746 km hlavní tlakové řady a 4,411 km vedlejší tlakové řady), ČOV o kapacitě 750 EO, vč. terénních a sadovnických úprav.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče. Recipientem je řeka Lužnice (1-07-02-055).

Provozovatelem nové kanalizace je Radouňská vodohospodářská společnost.

\*\*\*\*\*

Splašková kanalizace a ČOV je nová, bude vyžadovat pouze minimální obnovu.  
Stávající systém odvodu dešťových vod bude zachován.