

3115_004_05 Popovice

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 28.8.2015

Osada Popovice (472.00 - 493.00 m n.m.) je místní částí obce Dolní Bukovsko a nachází se cca 1 km jihozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 22 obyvatel.

Vodovod

Obec Popovice je napojena na skupinový vodovod Dolní Bukovsko z řadu z vodojemu Smrčí 1600 m³ (533.00/528.00).

Městys Dolní Bukovsko je vlastníkem vodovodu, provozovatelem je ČEV AK a.s., České Budějovice.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Ve výhledu se neuvažuje s významnou investicí, kromě běžné údržby a oprav. Vodovodní řadje vystavěn PE 110.

Kanalizace

Osada se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev.

V obci je částečně vybudována jednotná kanalizace, s předčištěním v septicích. Vyústění je do místní vodoteče.

Odpadní vody od zbylých obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Dolní Bukovsko.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Vzhledem ke skutečnosti, že se obec nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev, bude nutné zajistit v obci rekonstrukci stávajících případně výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na nejbližší čistírně odpadních vod.

Nutnost zajistit v obci rekonstrukci stávajících případně výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod, které budou likvidovány na nejbližší ČOV. Rekonstrukce a výstavba kanalizační sítě. Možná výstavba ČOV.